



B+V Industrietechnik

Auftrag
P-900078

Borsigstraße

FD: 89 bar/500 °C

Abdampf 0,11 bar

Drehzahlen
 5955 / 1500 1/min

Anzapfung 2 und 3
 entsprechend der
 Wärmekreisläufe

Diagramm stellt keine
 Garantiepunkte dar

MT50 7.9.05 Maa

Dampfverbrauchs-Diagramm

